



KOPOS KOLÍN a.s.  
Havlíčkova 432  
CZ – 280 94 Kolín IV

## EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 3C-EU-33/21-02

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

My, KOPOS KOLÍN a. s.  
Havlíčkova 432  
280 94 Kolín IV  
Česká republika  
IČ: 61672971  
DIČ: CZ61672971

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že

výrobek/typ: **Kovové elektroinstalační trubky (EN) se závitem s velmi vysokou mechanickou odolností a příslušenství 6016E-6063 (viz příloha)**

výrobce: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika**

Předmět prohlášení: Trubky určené pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí, pro mechanickou ochranu vodičů a kabelů. Při použití trubek společně s vývodkami 4816E - 4863 se snižuje rozsah použití na -5°C až +60 °C. Trubky jsou určeny také pro systémy se zachováním funkčnosti při požáru. Trubky nejsou určeny k ohýbání.  
Odolnost proti nárazu: velmi vysoká  
Odolnost proti ohnutí: tuhé trubky  
Odolnost proti vnějším vlivům: IP 40  
Teplota: -45°C až +250°C kód třídění 55561

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské Unie a dalšími právními a jinými předpisy:

Předpisy Evropské Unie	Předpisy ČR	Harmonizované normy	Související certifikáty a zkušební protokoly	Jiné technické specifikace
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění  NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 61386-1 ed.2:09 včetně změn (EN 61386-1:08 including amendments) ČSN EN 61386-21:04+A11:11 včetně změn (EN 61386-21:04 including amendments)	zkušební protokol č. 910748-01/01 ze dne 28.3.2019  Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	
		ČSN EN 62262:97 včetně změn (EN 62262:97 including amendments)	zkušební protokol č. 501073-01/01 ze dne 31.3.2015  Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	IK kód: IK10
1907/2006 - REACH				Bezpečnostní a/nebo materiálové listy použitých materiálů

Na základě plnění podmínek dle těchto předpisů bylo na výrobek umístěno označení CE



KOPOS KOLÍN a.s.  
Havlíčková 432  
CZ – 280 94 Kolín IV

---

Modul posuzování shody: **MODUL A: Interní řízení výroby**

Technická dokumentace k výrobkům:

- Montážní návod
- Datový list
- Katalog k výrobkům volně k dispozici na <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interní dokumenty

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je certifikována dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2011 a dle programu Bezpečný podnik.

Podepsáno za KOPOS KOLÍN a.s.

Místo vydání: Kolín

Datum vydání: 2.2.2021

Ing. Jana Dejmková

představitel vedení QMS, EMS a BOZP

**KOPOS KOLÍN a.s.**

ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI



KOPOS KOLÍN a.s.  
Havlíčková 432  
CZ – 280 94 Kolín IV

Příloha k EU prohlášení o shodě č. 3C-EU-33/21-02

Kovové elektroinstalační trubky (EN) se závitem s velmi vysokou mechanickou odolností a příslušenství

teplota: -45°C až +250°C

Typ ZN, ZNM, N, -	Příslušenství		
	Kolena	Spojky	Přichytky
6016E	6116E	316E/1	5216E (PC, PC ZN, ZNM, ZN)
6020	6120	320/1	5220 (PC, PC ZN, ZNM, ZN)
6025	6125	325/1	5225 (PC, PC ZN, ZNM, ZN)
6032	6132	332/1	5232 (PC, PC ZN, ZNM, ZN)
6040	6140	340/1	5240 (PC, PC ZN, ZNM, ZN)
6050	6150	350/1	5250 (PC, PC ZN, ZNM, ZN)
6063	6163	363/1	5263 (PC, PC ZN, ZNM, ZN)

Hliníkové elektroinstalační trubky (EN) násuvné s vysokou mechanickou odolností a příslušenství

teplota: -45°C až +250°C

Typ AL	Příslušenství		
	Kolena	Spojky	Přichytky
6016E	6116E	316E/1	5216E (AL, PC, PC AL)
6020	6120	320/1	5220 (AL, PC, PC AL)
6025	6125	325/1	5225 (AL, PC, PC AL)
6032	6132	332/1	5232 (AL, PC, PC AL)
6040	6140	340/1	5240 (AL, PC, PC AL)
6050	6150	350/1	5250 (AL, PC, PC AL)
6063	6163	363/1	5263 (AL, PC, PC AL)

*V2: ke*  
KOPOS KOLÍN a.s.  
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI