

číslo položky	A (mm)	tloušťka plechu (mm)	hmotnost (kg/ks)
<b>DZCTS 100_VS</b>	215	2,0	0,52
<b>DZCTS 150_VS</b>	265	2,0	0,55
<b>DZCTS 200_VS</b>	315	2,0	0,62
<b>DZCTS 300_VS</b>	415	2,0	0,71

**popis výrobku:** Podpěra je určena k zavěšení drátěného žlabu ze stropu, případně ke stěně.  
Podpěru je možné instalovat samostatně přímo ke stropu nebo ke stěně pomocí kotvy Ø8 mm, nebo je možné instalaci podpěry ke stropu zpevnit a doplnit otvor připravený na konci podpěry o závitovou tyč ZT 8.  
Drátěný žlab se na podpěru ukládá do připravených výřezů.

**povrchová úprava:** VS - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

**splňuje požadavky:** EN 61537:02

**klasifikace:** ČSN 73 0895 P 90-R  
DIN 4102-12 E 90  
STN 92 0205 PS 90  
Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.  
Výrobky jsou schválené pro nenormové konstrukce.

**skladování:** ČSN EN 60721-3-1

