



Hlavní parametry

Typ produktu nebo součásti	Doplňkový proudový chránič
Označení přístroje	Vigi NG125
Popis pólů	3P
[In] jmenovitý proud	125 A
Typ sítě	AC
Citlivost chrániče	300 mA 500 mA 1000 mA
Doba zpoždění spouště proud. chrániče	Nastavitelná mžiková/selektivní
Třída proudového chrániče	Typ A

Doplňk

Umístění zařízení v systému	Výstup
Frekvence sítě	50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...415 V AC 50/60 Hz
Provedení proudového chrániče	Napěťově nezávislý
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV podle IEC 60947-2
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Elektrické připojení k jističi	Šrouby
Rozeč 9 mm	11
Šířka	180 mm
Hmotnost přístroje	0,75 kg
Elektrická životnost	10000 cykly vyhovuje IEC 60947-2
Připojení - svorky	Tunelové svorky neohebný vodič(e) 0,5...2,5 mm ² max Tunelové svorky ohebný vodič(e) 10...500 mm ² max
Délka odizolování vodiče	20 mm
Krouticí moment	6 N.m

Životní prostředí

standarty	IEC 60947-2
stupeň krytí IP	IP40 podle IEC 60947-2
stupeň znečištění	3 podle IEC 60947-2
elektromag.kompatibilita	8/20 μs impulzní výdržné, 5000 A podle IEC 60947-2
tropikalizace	2 podle IEC 60068-1
relativní vlhkost	95 % (55 °C)
pracovní nadmořská výška	2000 m

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------