



Hlavní parametry

| | |
|--------------------------------|---|
| Řada výrobků | P25M |
| Řada | Acti 9 |
| Označení výrobku | P25M |
| Typ produktu nebo součásti | Miniaturní jistič |
| Označení přístroje | P25M |
| Použití zařízení | Motor |
| Popis pólů | 3P |
| Počet chráněných pólů | 3 |
| [In] jmenovitý proud | 10 A |
| Typ sítě | AC |
| Provedení jednotky spouští | Nadproudová-zkratová |
| Typ charakteristiky | K |
| Vypínací schopnost | 10 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz 3 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 - 690 V AC 50/60 Hz 15 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz |
| Kategorie použití | AC-3 podle IEC 60947-2 |
| Vhodnost pro bezpečné odpojení | ANO podle IEC 60947-2 |

Doplňěk

| | |
|---|--|
| Frekvence sítě | 50/60 Hz |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 230...240 V AC 50/60 Hz 400...415 V AC 50/60 Hz 440 V AC 50/60 Hz 500 V AC 50/60 Hz 690 V AC 50/60 Hz |
| Mez vypnutí zkratové spouště | 12 x In |
| [Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost | 2,25 kA podle EN/IEC 60947-2 - 690 V AC 50/60 Hz 10 kA podle EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz 15 kA podle EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 690 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60947-2 |
| Signalizace polohy kontaktu | Ano |
| Typ ovládání | Páčka Manuální test vypnutí |
| Místní signalizace | ON/OFF signalizace |
| Montáž | Nacvaknutím |
| Montážní držák | 35 mm symetrická DIN lišta |
| Rozteč 9 mm | 5 |
| Výška | 89 mm |
| Šířka | 45 mm |
| Hloubka | 70 mm |
| Hmotnost přístroje | 0,26 kg |
| Elektrická životnost | 100000 cykly vyhovuje IEC 60947-2 AC 50/60 Hz AC-3 |
| Opatření pro visací zámek | Uzamykatelný |
| Popis voleb pro uzamknutí | Integrovaný visací zámek |
| Připojení - svorky | Nacvakávací svorky pro 2 neohebný vodič(e) 1...6 mm ² max Nacvakávací svorky pro 2 ohebný vodič(e) 1...6 mm ² max |
| Krouticí moment | 1,7 N.m |
| Proudový chránič | Ne |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|---|
| standardy | EN/IEC 60947-2 |
| certifikace výrobku | CEBEC DEMKO FIMKO NEMKO SEMKO |
| kategorie přepětí | III |
| tropikalizace | 2 podle IEC 60947-2 |
| relativní vlhkost | 95 % 55 °C |
| pracovní nadmořská výška | 2000 m |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -20...60 °C |
| teplota okolí pro uskladnění | -40...80 °C |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|