



Hlavní parametry

Označení přístroje	MN
Typ produktu nebo součásti	Napěťová spoušť
Použití zařízení	Ovládání
Kompatibilní řada	Compact NS630b...1600 Masterpact NT
Typ napěťové spouště	Podpěťová spoušť
[Uc] napětí ovládacího obvodu	24 V AC 24...30 V DC

Doplňěk

Mezní hodnota vypínacího napětí	0,35...0,7 Un - během vypínání čas 0,85 Un - během spínání čas
Přidržený příkon	4,5 W
Montáž	Výsuvná
Doba odezvy	40 ms Masterpact NT

Životní prostředí

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------