



Hlavní parametry

Řada	Masterpact
Označení přístroje	MN diag
Typ produktu nebo součásti	Napěťová spoušť
Použití zařízení	Bezpečnost
Kompatibilní řada	Masterpact MTZ1 jistič
Typ napěťové spouště	Podpěťová spoušť

Doplňěk

Typ ovládání	Komunikace
Funkce signalizace	Porucha Coil powered MN open
[Uc] napětí ovládacího obvodu	48 V AC 50/60 Hz 48...60 V DC
Mezní hodnota vypínacího napětí	0,35...0,7 Un - během vypínání čas 0,85 Un - během spínání čas
Přidržený příkon	4,5 W
Montáž	Výsuvná
Doba odezvy	40 ms při +/- 5 % pro Masterpact MTZ1

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 1728 - Schneider Electric declaration of conformity
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný