



Hlavní parametry

Řada	Masterpact
Označení přístroje	CT
Typ produktu nebo součásti	Pomocný kontakt
Použití zařízení	Ovládání
Kompatibilní řada	Masterpact MTZ1 jistič Masterpact MTZ2 jistič Masterpact MTZ3 jistič
Umístění signalizačních kontaktů	1 Z/V

Doplňěk

Typ pomocných kontaktů	Nízkoúrovňový
Funkce pomocných kontaktů	Testovací poloha
Montáž	Výsuvná
[Ie] jmenovitý pracovní proud	0,3 A kategorie DC-12 v 250 V DC 0,8 A kategorie DC-12 v 125 V DC 2,5 A kategorie DC-12 v 24/48 V DC 5 A kategorie AC-12 v 24/48 V AC 50/60 Hz 5 A kategorie AC-12 v 240 V AC 50/60 Hz 5 A kategorie AC-12 v 380 V AC 50/60 Hz
Minimální zátěž	2 mA při 15 V

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
-------------------------	----------------------------