



### Hlavní parametry

Označení přístroje	MN
Typ produktu nebo součásti	Napěťová spoušť
Použití zařízení	Ovládání
Kompatibilní řada	Masterpact NW Masterpact NT
Typ napěťové spouště	Podpěťová spoušť
[Uc] napětí ovládacího obvodu	24 V AC 24...30 V DC

### Doplňěk

Mezní hodnota vypínacího napětí	0,35...0,7 Un - během vypínání čas 0,85 Un - během spínání čas
Přidržený příkon	4,5 VA
Montáž	Pevná
Doba odezvy	40 ms Masterpact NT 90 ms Masterpact NW

### Životní prostředí

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------