



Hlavní parametry

Označení přístroje	Motor s převodem MCH
Typ produktu nebo součásti	Motorový pohon s převodem MCH
Použití zařízení	Automat. stěhování pružiny
Kompatibilní řada	Masterpact - Masterpact NT
[Uc] napětí ovládacího obvodu	277...415 V AC 50/60 Hz

Doplňěk

Typ ovládání	Motorový pohon
Montáž	Výsuvná
Doba nabíjení	<= 3 s
Příkon ve VA	180 VA

Životní prostředí