



KOPOS KOLÍN a.s.  
Havlíčková 432  
CZ – 280 02 Kolín IV

## EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 1A-EU-03/21-04

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

My, KOPOS KOLÍN a. s.  
Havlíčková 432  
280 02 Kolín IV  
Česká republika  
IČ: 61672971  
DIČ: CZ61672971

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že

výrobek/typ: **Elektroinstalační krabice do dutých stěn a jejich příslušenství**

výrobce: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika**

Předmět prohlášení: Slouží jako elektroinstalační krabice do dutých stěn např. ze sádkokartonu, nebo dřevěného obložení. Vyrábí se s vylamovacími nebo membránovými vstupy. Výhodou membránových vstupů je dokonalé utěsnění kabelů nebo trubek, čímž je zajištěna vzduchotěsnost krabic. Tato vlastnost vede k nižším tepelným ztrátám a okolí krabic se nešpiní působením průvanu, který s sebou unáší prach. Krabice jsou vyrobeny ze samozhášivého materiálu proti nadměrnému teplu a hoření, což je ověřeno pomocí zkoušky žhavou smyčkou 850°C dle platné normy ČSN EN 60 670-1. Na základě kladných výsledků této zkoušky jsou elektroinstalační krabice do dutých stěn zařazeny dle způsobu instalace do třídy 7.2.1.2 – jako zapuštěné, polozapuštěné nebo uložené v hořlavých stěnách, v hořlavých stropech nebo v hořlavých podlahách. Provedena zkouška plamenem jehlového hořáku dle ČSN EN 60695-11-5 s vyhovujícím výsledkem. Dále jsou tyto krabice zařazeny do třídy 7.2.1.3 jako zapuštěné, polozapuštěné nebo uložené v dutých stěnách, dutých stropech, v dutých podlahách nebo nábytku. Minimální a maximální teploty během instalace jsou -5°C až +60°C. Krytí IP 30 splňují krabice osazené příslušným víkem nebo přístrojem s krytím vyšším nebo rovným IP 30. Bezhalogenové krabice neobsahují halogeny. Používají se v prostředí s vyšším zájmem na ochranu osob a zařízení a jsou vyznačena písmeny HF na konci typového čísla.

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské Unie a dalšími právními a jinými předpisy:

Předpisy Evropské Unie	Předpisy ČR	Harmonizované normy	Související certifikáty a zkušební protokoly	Jiné technické specifikace
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění  NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13 včetně změn (EN 60670-1:05 including amendments)  ČSN EN 60670-22:07 včetně změn (EN 60670-22:06 including amendments)	zkušební protokol č. 604795-01/01 ze dne 8.12.2016  Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	Elektroinstalační krabice dvojjvstříkové
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13 včetně změn (EN 60670-1:05 including amendments)	zkušební protokol č. 701046-01/01 ze dne 4.4.2017  Vydal:	Elektroinstalační krabice pro montáž do dutých stěn

	NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 60670-22:07 včetně změn (EN 60670-22:06 including amendments)	Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění  NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 60670-1:05 včetně změn (EN 60670-1:05 including amendments)  ČSN EN 60670-22:07 včetně změn (EN 60670-22:06 including amendments)	zkušební protokol č. 600815-01/01 ze dne 19.10.2018  Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	Elektroinstalační krabice KU 68 LD
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění  NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13 včetně změn (EN 60670-1:05 including amendments)  ČSN EN 60670-22:07 včetně změn (EN 60670-22:06 including amendments)  ČSN EN 60695-11-5 ed. 2:17 včetně změn (EN 60695-11-5:17 including amendments)	zkušební protokol č. 020219-01/01 ze dne 26.2.2020  Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	Elektroinstalační krabice KO 180/LD
			Interní protokol IP krytí elektroinstalačních krabic do dutých stěn (uvedené v příloze níže)  Interní protokoly	Vyhovující zkoušky na IP30:  Platí pro elektroinstalační krabice PVC i HF
1907/2006 - REACH				Bezpečnostní listy použitých materiálů

Na základě plnění podmínek dle těchto předpisů bylo na výrobek umístěno označení CE.

Modul posuzování shody: **MODUL A: Interní řízení výroby**

Technická dokumentace k výrobkům:

- Montážní návod
- Datový list
- Katalog k výrobkům volně k dispozici na <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interní dokumenty

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je certifikována dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 50001:2018 a dle programu Bezpečný podnik.

Podepsáno za KOPOS KOLÍN a.s.

**KOPOS KOLÍN a.s.**

ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI

Ing. Jana Dejmková

představitel vedení QMS, EMS a BOZ



Místo vydání: Kolín  
Datum vydání: 27.4.2021





KOPOS KOLÍN a.s.  
Havlíčková 432  
CZ – 280 02 Kolín IV

---

**Příloha č. 1 k EU prohlášení o shodě č. 1A-EU-03/21-04**

**Elektroinstalační krabice do dutých stěn a jejich příslušenství**

**Krabice**

**Typ**

KU 68 LD	KU 68 LD HF
KU 68 LD/1	KU 68 LD/1 HF
KU 68 LD/2	KU 68 LD/2 HF
KU 68 LD/3	KU 68 LD/3 HF
KU 68/71 LD	KU 68/71 LD HF
KU 68/71 LD 1	KU 68/71 LD 1 HF
KU 68/71 LD 2	KU 68/71 LD 2 HF
KU 68/71 LD 3	KU 68/71 LD 3HF
KP 64/LD	KP 64/LD HF
KP 64/2LD	KP 64/2LD HF
KP 64/3LD	KP 64/3LD HF
KP 64/4LD	KP 64/4LD HF
KP 64/5LD	KP 64/5LD HF
KPR 68/LD	KPR 68/LD HF
KPR 68/71 LD	KPR 68/71 LD HF
KO 97/LD	KO 97/LD HF
KR 97/LD	KR 97/LD HF
KO 110/LD	KO 110/LD HF
KO 125/1LD	KO 125/1LD HF
KO 180/LD	KO 180/LD HF
KO 180-V/LD	KO 180-V/LD HF
KO 180-VO/LD	KO 180-VO/LD HF
KR 110/LD	KR 110/LD HF
KT 250/LD	KT 250/LD HF
KPM 64/LD	KPM 64/LD HF
KPM 64/LDU	KPM 64/LDU HF
KR 35 LD	KR 35 LD HF
KUH 1/LD	KUH 1/LD HF
KUH 1/LDU	KUH 1/LDU HF
KUL 68-45/LD	KUL 68-45/LD HF
KUL 68-45/LD1	KUL 68-45/LD1 HF
KUL 68-45/LD2	KUL 68-45/LD2 HF
KUL 68-45/LD3	KUL 68-45/LD3 HF
KUL 68-35/LD	KUL 68-35/LD HF
KPRL 64-60/LD	KPRL 64-60/LD HF
KPRL 68-70/LD	KPRL 68-70/LD HF
KPL 64-45/LD	KPL 64-45/LD HF
KPL 64-50/2LD	KPL 64-50/2LD HF
KPL 64-50/3LD	KPL 64-50/3LD HF
KPL 64-50/4LD	KPL 64-50/4LD HF
KPL 64-50/5LD	KPL 64-50/5LD HF



KOPOS KOLÍN a.s.  
Havlíčková 432  
CZ – 280 02 Kolín IV

---

KOL 97/LD

KOL 97/LD HF

### Krabice

#### Typ

KU 68/71L1	KU 68/71L1 HF
KPR 68/L	KPR 68/L HF
KPR 68/71L	KPR 68/71L HF
KU 68 LA/1	KU 68 LA/1 HF
KU 68 LA/2	KU 68 LA/2 HF
KU 68 LA/3	KU 68 LA/3 HF
KU 68/71L - 1	KU 68/71L - 1 HF
KU 68/71L - 2	KU 68/71L - 2 HF
KU 68/71L - 3	KU 68/71L - 3 HF
KI 68 L/1	KI 68 L/1 HF
KI 68 L/2	KI 68 L/2 HF
KI 68 L/3	KI 68 L/3 HF
KP 64/LE	KP 64/LE HF
KP 64/LA	KP 64/LA HF
KP 64/2L	KP 64/2L HF
KP 64/3L	KP 64/3L HF
KP 64/4L	KP 64/4L HF
KP 64/5L	KP 64/5L HF
KO 97/L	KO 97/L HF
KR 97/L	KR 97/L HF
KO 110/L	KO 110/L HF
KR 110/L	KR 110/L HF
KO 125/1L	KO 125/1L HF
KT 250/L	KT 250/L HF
KPM 64/L	KPM 64/L HF
KPM 64/LU	KPM 64/LU HF
KOM 97/LU	KOM 97/LU HF
KR 35L	KR 35L HF
KUH 1/L	KUH 1/L HF

### Příslušenství

#### Víčka

V 68	V 68 HF
V 180	
VO 180	
KO 68	KO 68 HF
KO 97 V	KO 97 V HF
KO 97 V/1	KO 97 V/1 HF
V 35	V 35 HF
V 125/1	V 125/1 HF



**KOPOS KOLÍN a.s.**  
Havlíčková 432  
CZ – 280 02 Kolín IV

---

ZV 68

ZV 97

V 110/L

VKT 250/L

VKP 64/2L

VKP 64/3L

VKP 64/4L

VKP 64/5L

ZV 68 HF

ZV 97 HF

V 110/L HF

VKT 250/L HF

VKP 64/2L HF

VKP 64/3L HF

VKP 64/4L HF

VKP 64/5L HF

### **Trn nastavný**

TN 68

TN 97

### **Spojka krabic KUL**

SKLD 2

### **Montážní kroužek**

MK 64

MKU 64

MKU 97

MK 64 HF

MKU 64 HF

MKU 97 HF

### **Přepážka**

P 110L

P 110L HF

### **Svorkovnice**

S-66

S-96

SP-96

MP 3

MP 3-3CH

M3X45-3CH

M3X40-3CH

### **Patky, šrouby**

3x20V-2CH

3x25V-2CH

3x35V-2CH

3x38

Patka CR

2,9X13V

2,9X13Z

2,9x22

30x16

*Klymbor*  
**KOPOS KOLÍN a.s.**  
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI