



KOPOS KOLÍN a.s.  
Havlíčková 432  
CZ – 280 94 Kolín IV

## EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 1B-EU-50/19-06

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

My, KOPOS KOLÍN a. s.  
Havlíčková 432  
280 94 Kolín IV  
Česká republika  
IČ: 61672971  
DIČ: CZ61672971

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že

výrobek/typ: **Elektroinstalační krabice do betonu a příslušenství**

**KB./., KBN./., KBL./., KBLN a příslušenství (viz příloha)**

výrobce: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika**

Předmět prohlášení: Krabice jsou určeny pro uložení do litého betonu. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400V. Krabice dle požadavků ČSN EN 60670-1 čl. 18 vyhovují zkoušce odolnosti proti nadměrnému teple a hoření žhavou smyčkou s teplotou 650°C. Teplotní odolnost krabic během instalace je od -5°C až do +60°C. Maximální teplota během procesu lití je +90°C.

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské Unie a dalšími právními a jinými předpisy:

Předpisy Evropské Unie	Předpisy ČR	Harmonizované normy	Související certifikáty a zkušební protokoly	Jiné technické specifikace
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění  NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 60670-1:05 včetně změn (EN 60670-1:05 including amendments)	zkušební protokol č. 910376 ze dne 31.5.2019  Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	
1907/2006 - REACH				Bezpečnostné listy použitých materiálů

Na základě plnění podmínek dle těchto předpisů bylo na výrobek umístěno označení CE.

Modul posuzování shody: **MODUL A: Interní řízení výroby**

Technická dokumentace k výrobkům:

- Montážní návod
- Datový list
- Katalog k výrobkům volně k dispozici na <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interní dokumenty

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je certifikována dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 50001:2011 a dle programu Bezpečný podnik.

Podepsáno za KOPOS KOLÍN a.s.

Místo vydání: Kolín  
Datum vydání: 13.6.2019  
č. 1B-EU-50/19-06

  
**KOPOS KOLÍN a.s.**  
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI  
Ing. Jana Dejmková  
představitel vedení QMS, EMS a BOZP

Příloha č. 1 k EU prohlášení o shodě č. č. 1B-EU-50/19-06

**Elektroinstalační krabice do betonu a příslušenství**  
(- 5°C až + 60°C) T max.90°C, IP 20, 400 V

Název krabice	Typ	Víko	Těleso	Dno
Krabice univerzální	KB 1/1	KBV - 1 (KBV - 2, KBV - 3)	KBT - 1	KBS - 2
	KB 1/2	KBV - 1 (KBV - 2, KBV - 3)	KBT - 1	KBS - 2
	KB 1/3	KBV - 1 (KBV - 2, KBV - 3)	KBT - 1	KBS - 2
Krabice univerzální nízká	KBN 1/1	KBV - 1 (KBV - 2, KBV - 3)	KBT - 2	KBS - 2
	KBN 1/2	KBV - 1 (KBV - 2, KBV - 3)	KBT - 2	KBS - 2
	KBN 1/3	KBV - 1 (KBV - 2, KBV - 3)	KBT - 2	KBS - 2
Krabice přístrojová	KB 2/1	KBV - 2/71 (KBV 3/71)	KBT - 2/71	KBS - 2/71
Rozteč 71	KB 2/2	KBV - 2/71 (KBV 3/71)	KBT - 2/71	KBS - 2/71
Krabice přístrojová	KBN 2/1	KBV - 2/71 (KBV 3/71)	KBT - 2/71	KBS - 2/71
Nízká rozteč 71	KBN 2/2	KBV - 2/71 (KBV 3/71)	KBT - 2/71	KBS - 2/71
Krabice lustrová	KBL	KBV - 1 (KBV - 2, KBV - 3)	KBT - 1	KBS - 3
Krabice lustrová nízká	KBLN	KBV - 1 (KBV - 2, KBV - 3)	KBT - 2	KBS - 3
Krabice lustrová rozteč 71	KBL 71	KBV - 2/71 (KBV 3/71)	KBT - 2/71	KBS - 3/71

**Příslušenství:**

Těleso	KBT-3 (KBT-3/71) KBT-4 (KBT-4/71)
Krabice sběrná	KBS - 120
Betonová vývodka (spodek) pro trubky 16 a 20	BV 1620
Betonová vývodka ohnutá pro trubky 16 a 20	BV 1620/30
Betonová vývodka (spodek) pro trubky 25 a 32	BV 2532
Betonová koncovka pro trubku 16	BK 16
Betonová koncovka pro trubku 20	BK 20
Betonová koncovka pro trubku 25	BK 25
Betonová koncovka pro trubku 32	BK 32
Betonová koncovka pro trubku ČSN	BK 16ČSN
Betonová koncovka pro trubku ČSN	BK 23
Betonová koncovka pro trubku 16 a 20	BK 1620/30
Podpěra	KBP - 1 (KBP - 1/71)
Rozpěrná tyč	KBP - 8
Lustrhák	KBP-9, KBP-10
Rozpěrná trubka	1516E, 8020
Spojovací díl	KBE - 1
Nástavný rámeček	NRB 60/24
Nástavný rámeček	NRB 60/12
Víčko	V 68 S, V 68 (materiál PVC)
Svorkovnice	S-66
Matice pro lustrhák	KBM
Šroub	KBP-11, KBP-12