

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 3A-EU-19/21-09

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

My, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že

výrobek/typ: **Elektroinstalační trubky ohebné „SUPER MONOFLEX“ se střední mechanickou odolností s příslušenstvím**

1216E, 1220, 1225, 1232, 1240, 1250, 1263

výrobce: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika**

předmět prohlášení: Trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí. Ohebné trubky jsou určeny pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku. Trubky SUPER MONOFLEX jsou vhodné pro montáž do dutých stěn, příček a stropů. Lze je montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par zóny 2 a do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů zóny 22. Tepelné vlastnosti jsou zaručeny v rozmezí -5°C až +60°C.

Výše popsany předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské Unie a dalšími právními a jinými předpisy:

| Předpisy Evropské Unie | Předpisy ČR | Harmonizované normy | Související certifikáty a zkušební protokoly | Jiné technické specifikace |
|------------------------|---|---|---|----------------------------|
| 2014/35/EU - LVD | Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění | ČSN EN 61386-1 ed.2/A1 čl. 11.3 | Zkušební protokol č. OS-42-2021 ze dne 10.9.2021 Vydal: VYRTYCH a.s. Židněves 116 294 06 Březno | 1216E |
| | | ČSN EN 61386-1 ed. 2:09+A1:20 čl. 11.3, 7.6 včetně změn (EN 61386-1:08 including amendments) | zkušební protokol č. 021981-01/02 ze dne 14.9.2020 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika | 1216E |
| | | ČSN EN 61386-1 ed. 2:09 včetně změn (EN 61386-1:08 including amendments) ČSN EN 61386-22:04+A11:11 včetně změn (EN 61386-22:04 including amendments) | zkušební protokol č. 911223-01/01 ze dne 17.5.2019 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika | 1225 |

| | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|
| | | ČSN EN 61386-1 ed. 2:09 včetně změn (EN 61386-1:08 including amendments) ČSN EN 61386-22:04 včetně změn (EN 61386- 22:04 including amendments) | zkušební protokol č. 703852-01/01 ze dne 21.11.2017 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika | X |
| 1907/2006 - REACH | X | X | X | Bezpečnostní a materiálové listy použitých materiálů |

Na základě plnění podmínek dle těchto předpisů bylo na výrobek umístěno označení CE.

Modul posuzování shody: **MODUL A: Interní řízení výroby**

Technická dokumentace k výrobkům:

- Montážní návod
- Datový list
- Katalog k výrobkům volně k dispozici na <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interní dokumenty

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je certifikována dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 a dle programu Bezpečný podnik.

Podepsáno za KOPOS KOLÍN a.s.

Místo vydání: Kolín

Datum vydání: 22.9.2021



Ing. Jana Dejmková

představitel vedení QMS, EMS a BOZP

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 02 Kolín

Příloha č. 1 k EU prohlášení o shodě č. 3A-EU-19/21-09

Elektroinstalační trubky ohebné SUPER MONOFLEX se střední mechanickou odolností a příslušenství – 750N

Použitý rozsah teplot:

-5°C až +60°C

Materiál:

PVC (barva dle přání zákazníka)

Kód třídění dle

ČSN EN 61386-1, IEC 61386-1:3321

| Typ | Adaptalog | | | Adaptalog – příruba | | | Koncovka |
|-------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
| | Přímý | 90°C | 45°C | Přímá | 90°C | 45°C | |
| 1216E | AM 16/16 | AM 16/16-90 | AM 16/16-45 | A 16FL | A 16 FL- 90 | A 16 FL- 45 | A-ES 16 |
| | APG 16/13 | APG 16/13-90 | APG 16/13-45 | | | | |
| 1220 | AM 20/20 | | | | | | A-ES 20 |
| 1225 | AM 25/25 | | | | | | |
| 1232 | | | | | | | A-ES 32 |
| 1240 | | | | | | | A-ES 40 |
| 1250 | | | | | | | |
| 1263 | | | | | | | |

Příslušenství

| Podložky (M) | Podložky (PG) | Matice (PG) | Demontážní díl |
|--------------|---------------|-------------|----------------|
| A-SW/M16 | A-SW/PG 16 | A-LN/PG 16 | A16RT |
| A-SW/M20 | A-SW/PG 13 | | ARTSET |
| A-SW/M25 | | | |


KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz