

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Günther Spelsberg GmbH & Co. KG
Im Gewerbepark 1
58579 Schalksmühle

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Verbindungsdose
Connecting box
Serie WK

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1):2005-10; EN 60670-1:2005
DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22):2007-07; EN 60670-22:2006



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Aktenzeichen: 292300-1410-0030 / 190705

File ref.:

Ausweis-Nr. 40004558

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2002-12-17

(letzte Änderung / updated 2014-03-18)

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Günther Spelsberg GmbH & Co. KG, Im Gewerbepark 1, 58579 Schalksmühle

Aktenzeichen / *File ref.*

292300-1410-0030 / 190705 / CC3 / JK

letzte Änderung / *updated*

2014-03-18

Datum / *Date*

2002-12-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40004558.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40004558.

Verbindungsdose *Connecting box* Serie WK

Typ(en) / *Type(s)*

WK 040

WK 060

WK 100

WK 160

WK 250

Bemessungsisolationsspannung
Rated insulation voltage

AC 690 V

Bemessungsanschlußvermögen
Rated connecting capacity

4 mm², 6 mm², 10 mm², 16 mm², 25 mm²

Schutzart
Degree of protection

IP 54

Anbringungsart
Method of mounting

AP Verlegung
surface mounting

Ausführung

WK 040 L, grau, ohne Klemmen
WK 040-4², grau, mit Klemmen Typ: X-604

WK 060 L, grau, ohne Klemmen

WK 100 L, grau, ohne Klemmen
WK 160 L, grau, ohne Klemmen

WK 250 L, grau, ohne Klemmen

Performance

WK 040 L, grey, without terminals
WK 040-4², grey, with terminals type: X-604

WK 060 L, grey, without terminals

WK 100 L, grey, without terminals
WK 160 L, grey, without terminals

WK 250 L, grey, without terminals

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. / Page
40004558 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Günther Spelsberg GmbH & Co. KG, Im Gewerbepark 1, 58579 Schalksmühle

Aktenzeichen / *File ref.*
292300-1410-0030 / 190705 / CC3 / JK

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2014-03-18 2002-12-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40004558.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40004558.

Werkstoff des Gehäuses Melopas – grau
Material of case Melopas – grey

Werkstoff der Abdeckung Melopas – grau
Material of the cover Melopas – grey

Anmerkung Die Klemme (Typ: X-604) ist zertifiziert unter Ausweis 40019426.
Remark The terminal (type: X-604) is certified under approval 40019426.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC3
Section CC3