

**UE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění  
Ne. CE/CZ/0731/V2/2020/649

Jméno a adresa výrobce:

**KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polská Republika**

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Předmět prohlášení:

**BLOK SVOREK**

Typ/varianta: (1) **KTB-125-1-M**, (2) **KTB-125-7-M**, (3) **KTB-125-15-M**

Ochranná známka: **IDEAL<sup>TS</sup>**  
by Kanlux

Základní parametry: (1) –  $U_i$ : 690V~; 50/60Hz;  $I_n$ : 125A (40°C);  $I_{pk}$ : 20kA; 2P; IP00  
(2) –  $U_i$ : 500V~; 50/60Hz;  $I_n$ : 125A (40°C);  $I_{pk}$ : 20kA; 4P; IP00  
(3) –  $U_i$ : 500V~; 50/60Hz;  $I_n$ : 125A (40°C);  $I_{pk}$ : 20kA; 8P; IP00

Číslo dávky: #F12

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

**Direktiva (LVD) – 2014/35/EU**

**Direktiva (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**

Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

České normy	Evropské normy
ČSN EN 60947-7-1 ed. 3:2010	EN 60947-7-1:2009
ČSN EN 50581:2013	EN 50581:2012

**Doplňující informace:**

zhodné se standardem ČSN EN ISO/IEC 17020

**NWP/9984, NWP/9985, NWP/9986; ID 0731; S.CE/649**

**Radzionków, 01.10.2020**

**Kanlux S.A.** Kierownik Laboratorium Badawczego  
**Kanlux S.A.** Dział Techniczny  
**Kanlux SA** Kierownik ds. Wdrożeń i Certyfikacji Produktów  
Krzysztof Żurek  
Dariusz Staniczek  
Adam Wabnic  
(jméno, funkce) (podpis)

**Kanlux SA** 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | kanlux.com