


List technických údajů

Dilatační pásek pro základová zemnicí zařízení

Art.-Nr. 5016160




- Dilatační pásek podle IEC 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- K protažení základového zemniče dilatačními spárami

A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Kmenová data

Č. výt.	5016160
Typ	1807 DB
Označení 1	Dilatační pásek
Rozměr	30x3,5mm
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	40,00 kg/100 ks

Technické údaje



Délka	300,00 mm
Šířka	300,00 mm
Výška	50,00 mm
Rozměry Š x V	30x3,5 mm
Připojení:	Ploché vodiče
Druh příslušenství	Dilatační pásek
Uložení	30x3,5 mm
Průřez	105,00 mm ²