


List technických údajů

Protipožární třmen

Výr. č. 6418198



Protipožární třmen pro upevnění zajišťovacích závitových tyčí na strop při uložení pomocí kabelových žebříků a kabelových žlabů, pro zachování funkčnosti podle normy DIN 4102 část 12 resp. ČSN 73 0895 a pro uložení kabelových žlabů nad požární stropy.


CE

St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Č. výr.	6418198
Typ	BSB FT
Označení 1	Protipožární třmen
Označení 2	pro zachování funkčnosti
Rozměr	105x50x54
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	20 kus
Hmotnost	42,40 kg/100 ks

Technické údaje



Vhodné pro zachování funkčnosti	<input checked="" type="checkbox"/>
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>